

Отдел надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности ГУ
МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевск

(место составления акта)

« 24 » июня 2014 г.

(дата составления акта)

15:20

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 117

По адресу/адресам: 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, 22а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 21.05.2014 года № 117 заместителя начальника ОНД

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

г.о. Новокуйбышевск (заместитель главного государственного инспектора г.о. Новокуйбышевска
по пожарному надзору) Ишкова Дмитрия Васильевича

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственное

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

(наименование юридического лица,

бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа №4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области структурное подразделение «Детский сад «Буратино»

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2014 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

3 (три рабочих дня)/ (29.04.2014г. 03.06.2014г.

Общая продолжительность проверки: 24.06.2014г.)

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск управления надзорной

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

деятельности Главного управления МЧС России по Самарской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Директор ГБОУ с/о ООШ №4 г. Новокуйбышевск Борисова Ольга

Владимировна 23.05.2014 г. в 11⁴⁰ ч.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Теребилкин Сергей Евгеньевич – инспектор отдела

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности Главн
 проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или
 управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор
 наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая ГБОУ с/о ООШ №4
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
 г. Новокуйбышевск СПДС «Детский сад «Буратино» Дьякова Т.М. завхоз СПДС «Детский сад
 «Буратино» 2 корпус Миленина Ю.Ю. *Дьякова*
 (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
 пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;
 характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	На двери складских помещений отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Основание: п. 20 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения, и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ГБОУ с/о ООШ №4 г. Новокуйбышевск СПДС «Буратино»
2.	Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы	Основание: статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», НПБ 110-03 п.12, Статья 4, статья 54 п. 2. Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5. 13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 14.4 (Данное мероприятие вносится в Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с 13 июля 2014 года).	ГБОУ с/о ООШ №4 г. Новокуйбышевск СПДС «Буратино»
3.	Отсутствует свободное открывание двери запасного выхода из первого этажа, по факту закрыта на ключ	Основание: п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	Устранено в ходе проверки
4.	В подвальном помещении на светильнике отсутствует колпак предусмотренный конструкцией светильника	Основание: п. 42. Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ГБОУ с/о ООШ №4 г. Новокуйбышевск СПДС «Буратино»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществле-
ния отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указа-
нием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлены

нарушений не выявлено -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание № 117/1/1 от .06.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор ОНД г.о. Новокуйбышевск
управления надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Самарской области – государственный инспектор
г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору
Теребилкин Сергей Евгеньевич

« 29 » 06 2014 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(подпись) О.В. Борисов
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

(подпись)

« 29 » 06 2014 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)