

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Гагаринская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, д. 16; тел. 8(84635)6-82-80)

Предписание № 199/ 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению
Самарской области основная общеобразовательная школа № 4 города
Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. о. Новокуйбышевск главного государственного
инспектора г. Новокуйбышевска по пожарному надзору
подполковника внутренней службы В. В. Марасанова № 199 от 09.11.2016 года, ст. 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 ч. 00 мин. 14.11.2016г. по 10 ч. 0 мин. 28.11.2016г. проведена проверка
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. о. Новокуйбышевск
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (осудительных инспекторов) по пожарному надзору, осуществляющего проверку)
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области (государственным инспектором г. Новокуйбышевска по пожарному
надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Романовой Евгенией Андреевной
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная
общеобразовательная школа № 4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области, расположенного по адресу: 446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 32

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Борисовой О. В.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполне-ние)
1	2	3	4	5

1	Не предоставлены подтверждающие документы на отделку стен в коридорах здания, на путях эвакуации допускается применение горючих материалов (масляная краска)	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. п. 4.3.2. СП 1.13130.2009 В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе	До 24 февраля 2017 года	
2	Не предоставлены подтверждающие документы на отделку стен в лестничных клетках здания, на путях эвакуации допускается применение горючих материалов (масляная краска)	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 53 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 4.3.2. СП 1.13130.2009	До 24 февраля 2017 года	

		следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать: нарушение режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей. 7.62 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел; 7.63 Освещение безопасности должно создавать на рабочих поверхностях в производственных помещениях и на территориях предприятий, требующих обслуживания при отключении рабочего освещения, наименьшую освещенность в размере 5 % освещенности, нормируемой для рабочего освещения от общего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и не менее 1 лк для территорий предприятий. При этом создавать наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при разрядных лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при наличии соответствующих обоснований. Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в помещениях — 0,5 лк, на открытых территориях — 0,2 лк. Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максимальной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных проходов должна быть не более 40 : 1. Светильники освещения безопасности в помещениях могут использоваться для эвакуационного освещения. 7.64 Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять: а) лампы накаливания; б) люминесцентные лампы — в помещениях с минимальной		
--	--	--	--	--

3	Люк выхода на кровлю из лестничной клетки выполнен не противопожарным.	ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года п. 8.4* СНиП 21-01-97* В чердаках зданий, кроме зданий класса Ф 1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75х1,5 м. Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м. В зданиях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой до 15 м допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленным стальным стремянкам.	До 24 февраля 2017 года	
4	В здании на пути допускается размещение оборудования (батареи отопления) выступающее из плоскости стен на высоте менее 2м.	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009. В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.	До 24 февраля 2017 года	
5	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, СНиП 23-05-95 «Искусственное и естественное освещение» 7.60 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. 7.61 Освещение безопасности	До 24 февраля 2017 года	

		температурой воздуха не менее 5° С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального; в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии. 7.65 В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел. или имеющих площадь более 150 м² должны быть отмечены указателями. Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения. При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м. Дополнительно должны быть отмечены указателями выходы из коридоров и рекреаций, примыкающих к помещениям, перечисленным выше. 7.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.		
6	Не выполнена высота ступеней лестницы при входе в здание одинаковой высоты и шириной проступи не менее 25 см.	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 8.4* СНиП 21-01-97*.	До 24 февраля 2017 года	

		Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.		
7	Не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления.	п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	До 24 февраля 2017 года	
8	Автоматическая пожарная сигнализация частично находится в нерабочем состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	До 24 февраля 2017 года	

9	В нерабочем состоянии находится система оповещения и управления эвакуацией при пожаре	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года).	До 24 февраля 2017 года	
---	---	--	-------------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской
области – государственный инспектор г. Новокуйбышевска по пожарному надзору
Романова Евгения Андреевна

«22» 11 2016г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

директор

(полностью, фамилия, инициалы)

«25» 11 2016г.