



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области**

Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ул. Л. Толстого, д.19А, г. Новокуйбышевск, 446205
Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77
E-mail: rpnnovok@fnsamara.ru, <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области г.
Новокуйбышевск,
ул. Л. Толстого, д. 19А

№ 16-05/55

« 13 » Марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Купряхиной Марией Александровной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области

ОГРН: 1116330004262, ИНН: 6330053001

Юридический адрес: 446202, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 32

Фактический адрес: 446202, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 32

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

04 апреля 2023 г. в 10.00 при проведении профилактического визита в отношении **ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска** по адресу: 446208, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 32 установлено, что не обеспечен контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

1. В нарушение п. 1.8 СП 2.4.3648-20 на объекте не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (результаты лабораторных испытаний не представлены);

2. В нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 покрытие мебели (столов и стульев) в учебных кабинетах №№201, 203,204,211,301,302,303,304, 310,312,313,316 имеет дефекты и повреждения, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 столовая мебель (столы, стулья) в обеденном зале имеет дефекты и повреждения покрытия, затрудняющие проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
4. В нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в учебном кабинете №313 имеют дефекты и повреждения, затрудняющие проведение влажной обработки и дезинфекции.
5. В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки в рекреации третьего этажа, туалетах для мальчиков на первом и втором этажах, спортивном зале, учебных кабинетах №304, №310, №313; стены в рекреации первого этажа имеют дефекты и повреждения, местами следы протеканий, затрудняющие проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
6. В нарушение п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон в кабинетах №№104, 120, 201, 307, медицинских кабинетах, актовом зале не позволяет обеспечить проведение проветривания помещений в любое время года
7. В нарушение п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 для обучающихся 5-9 классов не оборудована комната (кабина) личной гигиены девочек.
8. В нарушение п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебный кабинет физики оборудован демонстрационным столом, не имеющим защитных бортиков по наружному краю стола.
9. В нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, подходов (крыльцо) и дорожек имеет дефекты

. (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить стены и потолки в рекреации третьего этажа, туалетах для мальчиков на первом и втором этажах, спортивном зале, учебных кабинетах №304, №310, №313; стены в рекреации первого этажа отделкой, не имеющей дефектов и повреждений, допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Обеспечить полы в учебном кабинете №313 отделкой, не имеющей дефектов и повреждений в соответствие с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20
3. Обеспечить возможность проветривания в кабинетах №№104, 120, 201, 307, медицинских кабинетах, актовом зале (заменить ветхие окна) в соответствии с п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.
4. Обеспечить осуществление на объекте производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20;
5. Обеспечить мебель (столы и стулья) в учебных кабинетах №№201, 203, 204, 211, 301, 302, 303, 304, 310, 312, 313, 316 покрытием, не имеющим дефекты и повреждения, допускающим проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;
6. Обеспечить столовую мебель (столы, стулья) в обеденном зале покрытием, не имеющим дефекты и повреждения покрытия, допускающим проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20;
7. Оборудовать для обучающихся 5-9 классов комнату (кабину) личной гигиены девочек в соответствии с п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20;
8. Оборудовать учебный кабинет физики демонстрационным столом, имеющим защитные бортики по наружному краю стола в соответствии с п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20;
9. Обеспечить проезды, подходы (крыльцо) и дорожки на собственной территории покрытием без дефектов в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

в срок до 01.08.2025 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ И.И. МИРОНОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

446202, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОКУЙБЫШЕВСК ГОРОД, МИРОНОВА УЛИЦА, 32,
ОГРН: 1116330004262, ИНН: 6330053001

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске по адресу: ул. Л. Толстого, д.19А, г. Новокуйбышевск, 446205
Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77, E-mail: grpnovok@fsnsamara.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

М.А. Купряхина
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 13 » апреля 2023 г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу электронной почты: - вручено лично