

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы


_____ /Румянцев В.К./
подпись _____ Ф. И. О.
« 13 » _____ 20 22 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 4
города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области, ГБОУ ООШ № 4 г.Новокуйбышевска ✓
(полное юридическое наименование объекта)

446208. РФ. Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. №32

1. Наименование населенного пункта Новокуйбышевск (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность Поволжское управление Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности _____

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

5. Объем предоставляемых услуг 673, 1200 чел (федеральная, областная, муниципальная)

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 3х этажное здание; материал стен – кирпич; материал лестниц – бетон; перекрытия железобетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов: 2 основных, 7 запасных

8. Год постройки 1997

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		500	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус: 3, 5, 9к, 10, 11, 22, 23, 26, 30, 127 Троллейбус: 2, 4, 6, 11, 15, 12 маршрутное такси: 30, 127	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	+	К, О		
	Информация об объекте	наличие	+	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	+	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,13	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 2,0$ м	+	К		

движения					
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	+	К		
Указатели направления движения	наличие	-	К, Г		
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С		
Места отдыха	наличие	-	К, О		
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		-			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		-			
Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		
Открытая лестница					
Ширина лестничных маршей открытых	$\geq 1,35$ м	+	О, С		

лестниц					
Марш лестницы	3-12 ступеней	-	O, C		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	O, C		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,3	O, C		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	+	O, C		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	C		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	+	O, C		
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	O, C		
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	0,8	O, C		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	C		
Пандус на рельефе		-			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	K		
Уклон	≤ 8 %	-	K		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	K		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	K, O		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	K, O		
- горизонтальные завершения поручня сверху,	$\geq 0,3$ м	-	K, O		

	внизу с не травмирующими окончанием					
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- нижнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,25			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	1,7*7,1	К		

		1, 5 x 1,85 м				
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	-	К			
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	К, О, С			
Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С			
Навес	наличие	+	К, О			
Водоотвод	наличие	-	К, О, С			
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	-	К			
Информация об объекте	наличие	+	Г			
Лестница наружная	наличие	+				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С			
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С			
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С			
Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С			
- на высоте	0,85 – 0,95 м	1,25	О, С			

- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	Верх	О, С		
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	+	О, С		
Пандус наружный	наличие	-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
Разворотные площадки:		-			
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С		

Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,7*3,5	К			
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О			
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,8	К, О			
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,05	К			

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие	-	О, С		

	м					
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
	Пандус переносной	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов:		-			
	- стационарный	наличие	-	К		
	- мобильный	наличие	-	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	+	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	+	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г		

Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г		
Тактильная схема	наличие	-	С		
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	+	К, О, С, Г		
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	+	О		
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	+	К		
Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С		
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С		
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Контрастная маркировка	наличие	-	С		
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
Пандус внутренний на этаже		-			
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
Уклон	≤ 8 %	-	К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	1	О, С		
- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,9	О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	Верх	О, С		
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С		
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
Лифт пассажирский	наличие	-			
Кабина:		-			
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	-	К		
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К		
- Поручни	наличие	-	О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
Знак доступности	наличие	-	К		

Указатели номера этажа напротив лифта		наличие	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,01	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	+	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	+	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,6	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	+	К		

	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		+			
	Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	+	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	+	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	+	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	-			
	Знак доступности помещения	наличие	-	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	-	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6	К, О		
	Открывание дверей	наружное	Внутрь			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С		
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	1	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,5*1,7	К		
	- опорные поручни	наличие	-	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	-	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	-	К, О		

		Наличие				
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К		
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,0	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,05	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		

Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
высота прописных букв	≥ 0,075 м	-	К, О, Г, С		
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С		
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С		
на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С		
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С		
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С		
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г		
		-			

7. ВЫВОДЫ

1. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта** - установка информации на объекте, установка указателей направления движений, ограждения, бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара, создание автостоянки для посетителей с выделением места для стоянки инвалидов;
- на входной группе** – установить контрастные тактильные полосы перед лестничным маршем вверх и вниз, контрастную маркировку ступеней, установить дополнительный поручень при ширине лестничной площадке более 4 м, создать наружный пандус у крыльца, установить звуковой маяк у входа, в тамбуре отремонтировать высоту наружного и внутреннего порога;
- на путях передвижения** – установить указатели направления движения, пиктограммы, экраны и текстовые табло для дублирования звуковой информации, установить аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильную схему, установить навесное оборудование, выступ в зону движения, создать рельефную или контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверьми, создать рельефную тактильную полосу перед маршем межэтажной лестницы и контрастную маркировку крайних ступеней, установить бортики по боковым краям ступеней, установить опорные поручни с обеих сторон межэтажной лестницы, установить указатель номера этажа на поручне тактильные;
- в зоне оказания услуги** – установить тактильную визуальную информацию около кабинетов, демонтаж порогов
- в санитарно-бытовых помещениях** – создать санузел для инвалидов;
- по средствам информации и коммуникации** – создание освещенности визуальных средств информации (подсветка), создать и установить указатели и пиктограммы, установить тактильные средства информации о предоставлении услуг с цифрами и буквами по Брайлю, установить текстовые ср-ва связи, установить речевые информаторы и маяки, установить световые текстовые табло для вывода оперативной информации, установка малогабаритных аудиовизуальных информационно-справочных систем.

«Представитель рабочей группы»

Наталия ОТП ДКСА

(должность)

Махоткина (*Махоткина Т.В.*)

подпись

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 15 » 09 20 22 г.

Представитель организации



(должность)

(подпись) *Борисова В.В.* (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 13 » 09 20 22 г.